



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubrańcu
87 – 890 Lubraniec, ul. Słowackiego 22
tel.: 782252233, 782252211

e-mail: zuk_lubraniec7@wp.pl www.zuk.lubraniec.pl
NIP 888-001-24-70 REGON 340861701
Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000375910
Kapitał zakładowy: 1.209.600,00 zł

Lubraniec, dnia 15.04.2024r.

Ldz...⁹⁵.../2024

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
ul. Kilińskiego 16
87-800 Włocławek

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu informuje, że w dniu 15.04.2024r. został powiadomiony przez przedstawiciela Laboratorium Badawczego MS LAB Sp. z o.o. w Rypinie o wystąpieniu przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C w następujących punktach poboru wody:

- Budynek wielorodzinny – Kazanie 27- kran w kotłowni $> 3,0 \times 10^2$
- Budynek mieszkalny – Kazanie 17 – kran w kuchni $> 3, 0 \times 10^2$

Zakład po otrzymaniu negatywnych wyników przystąpił natychmiast do działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej z terenu Ujęcia Kazanie na terenie Gminy i Miasta Lubraniec celem wyeliminowania skutków mających wpływ na pogorszenie jakości wody oraz rozpowszechnieniu komunikatu o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Informujemy, iż w dniu 17.04.2024r. zostaną dokonane ponowne badania z rozcieńczeniem w pełnym zakresie punktów oznaczonych w harmonogramie z Ujęcia Kazanie oraz woda uzdatniona na ujęciu Kazanie. Ich wyniki prześlemy natychmiast po otrzymaniu.

Ponadto informujemy, że wstępnie przeprowadzone badania wody z dnia 11.04.2024r. zaraz po otrzymaniu zostały przesłane drogą elektroniczną do jednostki Sanepidu we Włocławku.

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Kamiński

Do wiadomości:

1. a/a
2. Urząd Gminy i Miasta
ul. Brzeska 49 Lubraniec