



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-8-3/24
L. dz. 2312

Włocławek, dnia 15.04.2024 r.
Egz. nr 1

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22,
87-890 Lubraniec

DECYZJA NR 124/24

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 1 i 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 4, 5, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104, 108 § 1 i 130 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11.04.2024 r. z wodociągu Kazanie (sprawozdania z badań nr 1495/24 i 1496/24 z dnia 15.04.2024 r.)

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Kazanie,
ze względu na nieprawidłowe zmiany w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem
Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o.
z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Kazanie do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Kazanie o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.

3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody przeprowadzonych po zakończeniu działań naprawczych w punktach zgodności, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Z wody z wodociągu Kazanie korzysta ok. 813 mieszkańców 4 miejscowości na terenie gminy Lubraniec: Bielawy, Dobierzyn, Kazanie, Krowice oraz ok. 287 mieszkańców 2 miejscowości gminy Brześć Kujawski: Rządka Wola i Rządka Wola – Parcele.

UZASADNIENIE

W dniu 11.04.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec, pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody w punktach zlokalizowanych: w budynkach mieszkalnych w miejscowości Kazanie 17 i 27.

W próbkach wody pobranych z budynków mieszkalnych w miejscowości Kazanie 17 i 27 stwierdzono nieprawidłową wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w liczbie powyżej 300 jtk w 1 ml wody (przy wartości parametrycznej „bez nieprawidłowych zmian” i zalecanej wartości do 200 jtk w 1 ml w wodzie w kranie u konsumenta). W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli* ani enterokoków. Potwierdzają to sprawozdania z badań wody nr 1495/24 i 1496/24 z dnia 15.04.2024 r., sporządzone przez MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

Jakość wody z wodociągu Kazanie nie odpowiada wymaganiam określonym w załączniku nr 1, część C, tabela 1, lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność jest nieistotna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem stwierdził, że woda z wodociągu Kazanie jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi i wprowadził ograniczenia w korzystaniu z niej. Wodę używaną do kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy przegotować (minimum przez 2 minuty) i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Komunikat zawierający ww. ograniczenia został wydany w dniu 15.04.2024 r. i przesłany pocztą elektroniczną zarządzającemu wodociągiem tj. Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec, Burmistrzowi Lubrańca i Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z wodociągu Kazanie.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art. 130 § 3 pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat za potwierdzeniem odbioru + elektronicznie na adres: zuk_lubraniec7@wp.pl – egz. nr 1
2. Burmistrz Lubraniec ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec - ePUAP
3. Burmistrz Brześćcia Kujawskiego, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski - ePUAP
4. aa – egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz elektronicznie na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
 2. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek elektronicznie na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek elektronicznie na adres: wloclawek.piw@wp.pl
 4. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku elektronicznie na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
 5. NHŻ wm.- egz. nr 3
- KS